



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE

HK/B/1054/01/2017

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Systemy zabezpieczeń ściennych - odbojnice, odbojoporęcze, poręcze, arkusze winylowe i narożniki**

Zawierający / containing: aluminium, kopolimer syntetyczny, PCW, wypełniacz, stabilizatory, pigmenty i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: ochrony ścian i narożników w budynkach użyteczności publicznej, szpitalach (w tym ciągi komunikacyjne i pom. Pomocnicze bloków operacyjnych), obiektach służby zdrowia, budynkach przemysłowych w tym o profilu farmaceutycznym i spożywczym

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Pomieszczenie po zastosowaniu wyrobu, należy intensywnie wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem ich do użytkowania.

W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 (Dz. U. 2012.739 z 29 czerwca 2012) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Atest nie obejmuje bezpośredniego kontaktu z żywnością, produktami przemysłu rolno-spoż. i farmaceutycznego.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

ARFEN INSAAT LTD Ataturk Sanayi Bolgesi Omerli Mahallesi
Gulce Sokak No: 76 Hadimokoy-Arnautkoy
Istanbul, Turcja

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Arfen Polska Sp. z o.o.
78-400 Szczecinek
ul. Limanowskiego 13A


Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2022-11-23 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2022-11-23 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 23 listopada 2017

The date of issue of the certificate: 23rd November 2017

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska


dr Bożena Krogulska